



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-872/2000

UE: A-2241/2011

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**A termék megnevezése:** Az ASTATO Kft. által forgalmazott  
– légbemeneti nyílások: 2A 30, 2A 45  
– légbevezetők: ISOLA, ISOLA HYGRO, AERA, fali STM,  
fali STM HYGRO  
– légelvezető nyílások: BF 30, BF 45  
– légelvezetők: ÉOLE, ALIZÉ HYGRO, ALIZÉ HYGRO ELEC,  
ALIZÉ VIZION, ALIZÉ AUTO SIMPLE,  
ALIZÉ AUTO DOUBLE, ALIZÉ TEMPO ELEC  
– fix levegőátvezető rács (alumínium és sárgaréz anyagból)

**A termék tervezett  
felhasználási területe:**

A termékek lakó és kommunális épületek helyiségeinek szellőztetésére és az el nem zárható kivitelű elemek tüzelőberendezések égési levegő ellátására alkalmazhatók.

**Kérelmező:**  
mint az ÉME jogosultja

ASTATO Kft.  
9730 Kőszeg, Petőfi tér 13.

**A termék gyártója:**

ASTATO Kft., 9730 Kőszeg, Petőfi tér 13.  
ASTATO S.A.  
ZI du Coudray, 8 rue Isaac Newton, 93155 Le Blanc-Mensil, Franciaország  
Anjos S.A., 01230 Torcieu, Franciaország

A termék ÉMI Nonprofit Kft. 5.9.3.1. Légbevezető és -elvezető szerkezetek szakrendi jelzete (SZRJ):

**Érvényes:** 2016. október 31-ig


Budapest, 2011. október 21.

Vida Attila  
vezérigazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 7 oldalt tartalmaz.

## ISOLA 2.30 ÉS ISOLA 2.45

- Önszabályzó módon változó légnyomáskülömbőség mellett 20-100 Pa között általában az:  
Isola 2.30 : 30m<sup>3</sup>/h, az Isola 2.45 : 45 m<sup>3</sup>/h levegőbeáramlást tesz lehetővé.
- A speciális hangszigetelő szivacsnak köszönhetően nem szűrődik be az utca zaja.
- Visszáramlásgátló, természetes szellőzés.
- CSTB független franciaországi laboratórium által bevizsgált. Európai Unió kritériumoknak megfelel.
- ÉMI bizonyítvánnyal rendelkezik.
- A mai kor irányzatának megfelelő teljes tömítés-szigetelési rendszerek kiegyensúlyozására (műanyag nyílászárók).
- Rosszul szellőztetett helyiségekben a páralecsapódást, penészesedést megakadályozza.
- Szárak, poros, visszhangos helyiségek levegőjét javítja.
- Tűzelőberendezések levegőszükséglet utánpótlására is szolgál.
- Természetes szellőzés kihasználása elektromosságot és felügyeletet - ellenőrzést igénylő készülékekkel (elektromos ventilátor stb.) szemben.
- Rossz hőelosztás, hőmérsékleti viszonyok kiegyensúlyozása. Huzat elkerülése, folyamatosan frissülő levegő egyenletes felmelegedése.
- Biztonság, lakáskomfort, higiénia megteremtése. Korai lakáskárok elkerülése.
- Könnyű fel-, és leszerelni, könnyen tisztítható. A külső takaróelem redőny mögött elfér.
- A készülék a belső térben helyezkedik el: fa, műanyag vagy alumínium ablakeret felső részére szerelve, kívül esőelvezető, páralecsapódás gátló véd.
- Működéséhez sem energia sem felügyelet nem szükséges. Zajtalanul működik. Anyaga: műanyag, textil, szivacs. Színe: Fehér.



iktatószám: 337/7-44/2007  
Igyintéző: Kovács Gusztávné

**ROUX Kevin**  
Vállalati képviselő

**ASTATO Kft.**  
Kőszeg  
Petőfi tér 13. sz.  
9730

**Tárgy:** Hozzájárulás ASTATO légbevezető berendezések alkalmazásához

**Tisztelt ROUX Kevin Úr!**

Társaságunkhoz benyújtott dokumentumok szerint, az ASTATO légbevezető berendezések rendelkeznek a hazai forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel, amelyek az alábbiak:

- Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs KHT A-872/2000. számon, 2006. 05. 24-én kiadott Építőipari Műszaki Engedélye (UE: A-2046/2006), valamint a
- Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2/2772-01/30000/2006. iktatószámú tájékoztatása, amelyet az ASTATO légbevezető elemek alkalmazhatóságával kapcsolatban adott ki.

Fenti dokumentumok alapján az ASTATO légbevezető elemek alkalmazásához hozzájárulunk.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a nyílt égésterű, „A” és „B” típusú - a helyiség légterével közvetlen kapcsolatban lévő- gázfogyasztó készülékek helyiségének légellátás-szellőzés biztosításának módját, légbevezető típusát, jellemzőit, elhelyezését, darabszámát a gáztervezőnek kell meghatároznia. A légbevezető elemek a nyílt égésterű gázfogyasztó készülékek helyiségeinek légellátására alkalmasak legyenek.

Részletes szabályozást a TT 4000/93 számú technológiai utasításunk 2006. december 01-én hatályba lépett kiadásának IV. fejezet 3. „A gázfogyasztó készülékek légellátása, helyiségének szellőzése, az égéstermék elvezetése” című pontja tartalmazza, elérési útja <http://www.tigaz.hu/> (Társaságunkról, Partnerek, Technológiai utasítások). Az utasításban a GMBSz előírásait figyelembe vettük.



A légbevezetők rendelkezzenek termék megfelelőség igazolással. A megfelelőség igazolása legalább a 3/2003. (I. 25.) BM – GKM – KvVM együttes rendelet „az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól” 4. számú melléklet 2. pontja, ii) Szállítói megfelelőségi nyilatkozat, második lehetőség (3) szerinti legyen.

Kérjük, hogy a forgalmazás során, a termék kísérő dokumentumában legyen utalás arra, hogy a légbevezető alkalmas a nyílt égésterű gázfogyasztó készülékek helyiségének légellátás-szellőzésének biztosítására, valamint rendelkezik egy állandó minimum léghozammal, amely nem lezárható, ill. emberi beavatkozással a minimum léghozam nem csökkenthető.

Hajdúszoboszló, 2007. január 05.

Tisztelettel:



**TIGÁZ Zrt.**  
Földgázelosztási  
igazgató  
(Molnár Anikó)

**TIGÁZ**  
Tiszántúli Gázszolgáltató  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 164.  
96.



**TIGÁZ Zrt.**  
Műszaki szolgáltatások  
vezető  
(Oláh Miklós)